


【特記】
・ハッチング室内機は機器の撤去を示す。

【凡例】
 既設配管を示す
 既設配管切断・撤去を示す

| 既設冷媒配管 | | |
|--------|-------|-------|
| 記号 | 液管 | ガス管 |
| ① | Φ9.5 | Φ15.9 |
| ② | Φ12.7 | Φ25.4 |
| ③ | Φ15.9 | Φ31.8 |
| ④ | Φ19.1 | Φ38.1 |



| 訂正 | DATE | 訂正事項 | 担当 | 承認 |
|----|------|------|----|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----|---------------------|
| 公立大学法人 下関市立大学 | | 工事名 | 下関市立大学 B講義棟空調設備改修工事 |
| | | 図名 | B講義棟 4階平面図 (改修前) |
| | | 縮尺 | 1 : 200 |
| | | | 13 / 15 |